

浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 設 置 者 | | | |
| 設 置 場 所 | | | |
| 処 理 装 置 の 名 称 | バイオクリーンシステム | | |
| 処 理 能 力 | 処理水量 | 10.200 | m ³ /日 |
| | 処理水水質 | BOD | 10 mg/リットル 以下 |
| | 処理面積 | 7.5 | m ² |
| 設置場所付近の状態 (処理施設と他の施設等の外周間との距離) | 隣地境界 | 1.0 | m 以上 |
| | 建築物 | 1.0 | m 以上 |
| | 井戸 | 30.0 | m 以上 |
| 製 造 者 | 住 所 | 〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町851-3 | |
| | 氏 名 | 株式会社バイオクリーン | |
| 施 工 業 者 | 住 所 | | |
| | 氏 名 | | |
| 浄 化 槽 の 概 要 | 人槽 及び 日平均汚水量 | 人槽 | m ² /日 |
| | 処理方式 | 単独 | 合併 |
| | 処理水水質 | BOD | mg/リットル |
| 後処理装置の概要 (単独処理浄化槽の場合) | 名 称 | | |
| | 処理方式 | | |
| | 処理能力 | BOD除去率 | % |